

# OBEC HRADIŠTE POD VRÁTNOM

## 906 12 Hradište pod Vrátnom 80

Č. j.: SOÚ-279/2026-PEA  
Vybavuje: Ing. Petrová

V Senici dňa 15.06.2026

### KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47 Bratislava, Čulenova 6, zastúpená splnomocnencom: Ing. arch. Jozef Jurek (nar. 28.09.1988), bytom 841 05 Bratislava, Veternicová 10, podala dňa 30.09.2024, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SA\_OKS\_Hradište, Dolný mlyn 336, VNK, TS, NNK“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom, na ktorú bolo vydané Obcou Hradište pod Vrátnom stavebné povolenie dňa 28.09.2021 pod č. SOÚ-255/2021-PEA.

Obec Hradište pod Vrátnom ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 84 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

#### **povoľuje užívanie stavby**

„SA\_OKS\_Hradište, Dolný mlyn 336, VNK, TS, NNK“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom.

#### **Stavba je členená na stavebné objekty:**

SO 01 Nová 22kV prípojka  
SO 02 Nové 1kV vedenia  
SO 03 Oporný múr okolo transformačnej stanice  
PS 01 Nová distribučná transformačná stanica

#### **Stavba obsahuje:**

Skriňa SR – 3ks  
Skriňa VRIS – 1 ks  
Kábel NA2XS(F)2Y 1x95 – 570 m  
Kábel NAYY-J 4x240 – 166 m  
Vodič zväzkový NFA2X 4x95 mm – 386 m  
Stožiar betónový – 8 ks

Trafostanica EH6/100kVA  
VN rozvodňa: Siemens 8DJH RRT, v.č. 525755-000030/007, výrobca Siemens  
NN rozvodňa – v.č. 080/2022  
Transformátor Lemi 100 kVA, v.č. 226862, výrobca Lemi Trafo

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

1. Stavbu užívať v súlade s týmto rozhodnutím. Každá zmena musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
2. Pravidelne vykonávať revízie technických zariadení v súlade s platnými STN.

3. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š.p., Povodia Dunaja, 821 05 Bratislava – Ružinov, Martinská 49, č. SVP-6927/2026/1 zo dňa 12.03.2026:
- Pri prieniku káblovej trasy a jej ochranného pásma s korytom vodného toku (križovanie), investor umožní správcovi vodného toku výkon jeho práv a povinností vyplývajúci zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov bez obmedzenia. V prípade nesúhlasu správcu príslušnej infraštruktúry s realizáciou týchto prác požadovaných správcom toku, vykoná tieto práce správca infraštruktúry na vlastné náklady v termíne určenom správcom vodných tokov.

Pri miestnom šetrení neboli zistené nedostatky.

## Odôvodnenie

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47 Bratislava, Čulenova 6, zastúpená splnomocnencom: Ing. arch. Jozef Jurek (nar. 28.09.1988), bytom 841 05 Bratislava, Veternicová 10, podala dňa 30.09.2024 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „SA\_OKS\_Hradište, Dolný mlyn 336, VNK, TS, NNK“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom. Podanie bolo po výzve doplnené.

K návrhu boli predložené nasledovné doklady:

- geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby – polohopisný a výškopisný plán, technická správa, zoznam súradníc a výšok, vyhotovený a overený autorizovaným geodetom a kartografom + priečny profil križovania NN kábla a Brezovského potoka,
- splnomocnenie na zastupovanie.

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 08.11.2024 na mieste stavby.

Na konaní boli predložené doklady:

- plán skutočného vyhotovenia stavby,
- doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok:
  - osvedčenie o úradnej skúške č. OSV/US-P-S2024/00994/01/01-EZ zo dňa 02.09.2024 a inšpekčný záznam – elektrické zariadenie skupiny A písm. c), ktoré bolo vydané Certifikačným a inšpekčným orgánom SR, s.r.o. Prievidza,
  - odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia – prípojka VN TS 0016-007 + UO č.118/454,
  - odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia – káblové vývody NNK z TS 0016-007 + NN časť TS,
  - odborná prehliadka a odborná skúška č. 080/2022 – výroba technického zariadenia a montáž – bloková transformačná stanica EH6/100 kVA,
  - zápis o napäťovej skúške č. 013286,
  - protokol o kusovej skúške nízkonapäťového výkonového rozvádzača RH,
  - protokol o kusovej skúške blokovej trafostanice vysokého/nízkeho napätia EH6/100kVA,
  - revízná správa elektrickej inštalácie – výroba kioskovej betónovej trafostanice a montáž technológie do kioskovej trafostanice,
- zápisnica o odovzdaní a prevzatí stavby,
- vyhlásenia o zhode,
- súhlasy a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:
  - súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici pod č. ORHZ-SE1-2024/000451-002 zo dňa 08.11.2024,
  - súhlasné stanovisko Okresného úradu Senica, odboru životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva pod č.j. OU-SE-OSZP-2024/015802-002 zo dňa 30.09.2024,
  - súhlasné vyjadrenie SVP, š.p., Povodia Dunaja, 821 05 Bratislava – Ružinov, Martinská 49, č. SVP-6927/2026/1 zo dňa 12.03.2026,
  - súhlasné stanovisko Obce Hradište pod Vrátnom do zápisnice.

V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a že boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa v súlade s ustanovením § 17 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, dokladajú súhlasné stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia záujmy spoločnosti podľa osobitných predpisov. Dotknuté orgány štátnej správy ku kolaudačnému rozhodnutiu nevzniesli žiadne záporné pripomienky.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie.

V konaní neuplatnili účastníci konania žiadne námietky voči predmetnej stavbe.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je vyslovené vo výroku tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal (Obec Hradište pod Vrátnom).

Odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava.

Včas podané rozhodnutie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok: 250,- € bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Podľa § 18 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní toto oznámenie má povahu **verejnej vyhlášky** a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta), na webovej stránke obce (mesta) a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.

**Ing. Lukáš Piroha**  
starosta obce

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

.....  
Odtlačok pečiatky a podpis

### **Rozhodnutie sa doručí:**

1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou

### **Na vedomie:**

2. Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
3. Ing. arch. Jozef Jurek, 841 05 Bratislava, Veternicová 10
4. Obec Hradište pod Vrátnom
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
6. OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
7. SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
8. Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1
9. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
10. SVP, š.p., Povodia Dunaja, 821 05 Bratislava – Ružinov, Martinská 49
11. Inšpektorát práce, 917 01 Trnava, J. Bottu 4
12. spis