

Okresný úrad Senica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vajanského 17, 905 01 S E N I C A

OU-SE-OSZP/2013/17

Vybavuje: Ing. Uváčková, tel.:034/6987316

V Senici 14.11.2013

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

Oňa: Podpis:

Vec: „**Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn, obj. SO 03 Úpravy v úpravni vody Osuské**“ – **p o v o l e n i e** pre stavebníka Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a/ zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/, po oznámenom konaní verejnou vyhláškou vo veci uskutočnenia vodnej stavby, vydáva

p o v o l e n i e

podľa § 26 ods. 1 zák.č. 364/2004 Z. z. o vodách, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, a §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, **stavebníkovi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370** v zastúpení firmou **Hydroteam spol. s r.o. Bratislava, Varšavská 3, 831 03 Bratislava**, na uskutočnenie vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie „**Rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn, obj. SO 03 Úpravy v úpravni vody Osuské**“, vypracovanej firmou Hydroteam spol. s r.o. Bratislava, Varšavská 3, 831 03 Bratislava, v 8.2013.

Účelom stavby je kompletná rekonštrukcia pôvodného objektu úpravne vody Osuské spolu so zmenou technológie úpravne.

A/ Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.Povolenie podľa ust. § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Zb. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ sa vzťahuje na

Obj. SO 03 Úpravy v úpravni vody Osuské – objekt bude pozostávať z častí

SO 03.1 Stavebné úpravy budovy ÚV Osuské

SO 03.2 Navýšenie výkonu trafostanice pre ÚV Osuské

Stavebné práce budú pozostávať zo stavebných opráv obvodových stien, zateplenie fasády, výmeny dverí, okien, stavebné úpravy v nádržiach filtrov, osadenia nových kompozitových roštov a zákrytových dosiek, poklopov, rebríkov, zábradlí, schodiska, nerezovej zbernej nádrže prelivov, osadenie novej presklenej oceľovej konštrukcie na prevzdušňovacej komore, výmena transformátora TS 36-5 a súvisiacich úprav.

